


TECKENFÖRKLARING

- PLANOMRÅDESGRÄNS
- NY DAGVATTENLEDNING
- BEF. DAGVATTENLEDNING
- BEF. KOMBINERADLEDNING
- BEF. VATTENLEDNING

- FÖRDRÖJNINGSMAGASIN
- NY BEBYGGELSE
- NYA VÄGAR OCH PARKERINGAR

- FÖRESLAGEN YTAVRNING
- BEF. LEDNING SLOPAS
- BEFINTLIGA MARKHÖJDER
- +XX.XX symbol"/> FÖRESLAGNA MARKHÖJDER

KOORDINATSYSTEM
 PLAN: SWEREF 99 13 30
 HÖJD: RH 2000



Fördröjningsmagasin
 Dagvattenkassetter
 Mått 0,8 m tjärkning
 Volym 124 m³
 Mått 8,4x19,2x0,825m
 Bottennivå VG+10,20
 Marknivå ca.VG+12,15
 Utflöde 45 t/s

Ny dagvattenservis D200PP
 Kopplas på bef. D225BTG
 (BEF.D150BTG ERSÄTTTS MED NY D200PP)
 ca. VG+9,70

NY DAGVATTENSERVIS D200PP
 ANLAGGS TILL FASTIGHETEN
 INSTALLET FÖR TRE BEF. SERVISER D150BTG

A	1	DAGVATTENSISTEM ÅSTERAFTER NY ILLUSTRATIONSPLAN	SC	2024-03-25
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

CITYFASTIGHETER

DAGVATTENUTREDNING


Norconsult

www.norconsult.se

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDELAGGARE
108 33 73	S.Celik	L.Köbbel/S.Celik
DATUM	ANSVARIG	
2023-03-21	Saida Celik	

Eketånga 6:510 (Heléns rör)
 ÖVERSIKT FÖRESLAGET DAGVATTENSISTEM
 PLAN

SKALA	NUMMER	I BET
A1: 1:400 A3: 1:800	BILAGA 1	A



Sida 1 av 1
 2024-03-25 09:27:53
 Saida Celik